

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 23/\_\_\_\_\_**

Астраханский с.о.  
Место составления

21.04.2023 г.  
Время 10:27

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль** № 23 от 03.04.2023 г.

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль**

СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИИ)**

021140002144, Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, АКИМОВКА, САРЫКОЛЬ (УЛИЦА), 128.

**5. Период проведения профилактического контроля** 06.04.2023 - 21.04.2023

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Незначительное	Кочегарам пройти обучения по программе пожарно-

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		технического минимума. Основание: пункт 8 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 20.06.2023
2	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Места размещения первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики (ручные пожарные извещатели, огнетушители) обозначить знаками. Основание: пункт 18 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 20.06.2023
3	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. Основание: пункт 6 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 20.06.2023
4	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Завести журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовой сезон. Основание: пункт 44,45 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 20.06.2023
5	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На дверях эвакуационного выхода спортивного зала световой знак пожарной безопасности "Выход" привести технически-неисправное состояние. Основание: пункт 35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 20.06.2023
6	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В коридоре устранить на путях эвакуации пороги, препятствующие свободной эвакуации людей. Основание: подпункт 2 пункта 36 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 20.06.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного

лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

Гуляшова Валентина Е. А. Влад

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

Барменов И. И. [подпись]

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Гуляшова Валентина Е. А. Влад

« 11 » 04 2013 г.



**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА  
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 23**

с. Астраханка  
место составления

21.04.2023г.  
Время 10:27

1. **Наименование органа контроля надзора:** Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль:** №23 от 03.04.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Бахманов Мирас Максutowич – Старший инженер ОЧС Астраханского района.

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:**  
КГУ «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Астраханский район, село Акимовка, улица Сарыколь 128.

5. **Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** 06.04.2023 - 21.04.2023 гг.

6. **Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула):** Нарушения выявлены


КГУ «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Кочегары допущены к работе без прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: пункт 8 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	В местах размещения первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики (ручные пожарные извещатели, огнетушители) не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов по стандартизации Основание: пункт 18 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.9 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В кабинете математики автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в технически-неисправном состоянии. Основание: пункт 6 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г	П.29 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовой сезон. Основание: пункты 44,45 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.32 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	На дверях эвакуационного выхода спортивного зала световой знак пожарной безопасности "Выход" находится в технически-неисправном состоянии отсутствует световая индикация. Основание: пункт 35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.	П.62 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В коридоре допускаются на путях эвакуации пороги, препятствующие свободной эвакуации людей. Основание: подпункт 2 пункта 36 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.65 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица(лиц) проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Старший инженер ОЧС Астраханского района  
капитан гражданской защиты \_\_\_\_\_



М. Бахманов

8. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом представителя проверяемого субъекта, а также лица, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи:

\_\_\_\_\_ *Александр Е. А.* \_\_\_\_\_ *Видео*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

\_\_\_\_\_ *Замечаний нет.* \_\_\_\_\_ *Видео*


Приложение на « \_\_\_\_ » листах.

« 21 » 04 20 22 г.

Примечание: согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным нарушениям в результате профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней со дня вручения акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и предписания об устранении выявленных нарушений обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В заявлении обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.



Начальнику РГУ  
«Отдел по ЧС Астраханского района  
Департамент по ЧС Акмолинской области»

Сералиеву А.Б.  
от директора КГУ «ОСШ села Акимовка отдела образования  
по Астраханскому району  
управления образования Акмолинской области»  
Власенко Е.А.

### Информация об устранении нарушений

№	Содержание работы	Сроки исполнения	Исполнено (не исполнено)
1	Кочегары, не прошедшие обучение, уволены, приказ № 27 от 29.04. 2023 г. (приказ прилагается)	20.06. 2023 г	исполнено
2	Места размещения первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики знаками обозначены (фото прилагается)	20.06. 2023 г	исполнено
3	Акт выполненных работ о проведении технического обслуживания и ремонтных работ (копия акта выполненных работ прилагается)	20.06. 2023 г	исполнено
4	Журнал заведен (копия журнала прилагается)	20.06. 2023 г	исполнено
5	Акт выполненных работ о проведении технического обслуживания и ремонтных работ. (копия акта выполненных работ, фото прилагаются)	20.06. 2023 г	исполнено
6	В коридоре на путях эвакуации устранен порог, препятствующие свободной эвакуации людей (фото прилагается)	20.06. 2023 г	исполнено

Директор школы:



Власенко Е.А.