

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 30/_____

Кызылжарский с.о.
Место составления

17.05.2022 г.
Время 12:27

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 30 от 03.05.2022 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

021140002144, Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, АКИМОВКА, САРЫКОЛЬ (УЛИЦА), 128.

5. **Период проведения проверки** 11.05.2022 - 17.05.2022

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Провести лабораторные испытания огнезащитного состава деревянных конструкций чердачного помещения. Основание:

		объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	На путях эвакуации допускаются пороги, препятствующие свободной эвакуации людей. Основание: подпункт 2 пункта 36 Правил пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, отсутствует техническая документация. Основание: пункт 70 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	Не проводится с учащимися школы занятий по изучению требований пожарной безопасности в быту и действий на случай пожара. С младшими классами не проводятся беседы по противопожарной тематике. Основание: пункт 200 Правил пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, (далее - ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.);	П. 1 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов образования

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Борис

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Влас

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Влас замечаний нет

Приложение на « » листах

«17» 05 2022 г.



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 30/_____

Кызылжарский с.о.
Место составления

17.05.2022 г.
Время 12:27

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 30 от 03.05.2022 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, АКИМОВКА, САРЫКОЛЬ (УЛИЦА), 128.

5. **Срок проведения проверки** 11.05.2022 - 17.05.2022

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует протокол испытания огнезащитного состава деревянных конструкций чердачного помещения. Основание: пункт 21 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г;	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Отсутствуют паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители). Основание: приложение 3 пункта 11 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 58 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

			пункт 21 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г; срок устранения: 05.09.2022
2	П. 58 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Привести в соответствие паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители). Основание: приложение 3 пункта 11 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 05.09.2022
3	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Демонтировать пороги на путях эвакуации. Основание: подпункт 2 пункта 36 Правил пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 05.09.2022
4	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Привести в порядок техническую документацию на автоматическую пожарную сигнализацию. Основание: пункт 70 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 05.09.2022
5	П. 1 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов образования	Значительное	Проводить с учащимися школы занятия на противопожарную тематику согласно Плана. Основание: пункт 200 Правил пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 05.09.2022

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Врац

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Димитриев Р.К.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Внесин Е.А.

Врац

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.


АКМОЛА ОБЛАСТЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАЛЫҒЫ
 АСТРАХАН АУДАНЫ БОЙЫНДА БАЛАМ
 БӨЛІМІ АКИМОВКА АУЫЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ
 ОРТА МӘКТЕБІ КОММУНАЛДЫҚ
 МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
 * * *
 № 81
22 08 2022ж

Начальнику РГУ
 «Отдел по ЧС Астраханского района
 Департамент по ЧС Акмолинской области»
 Сералиеву А.Б.
 от директора КГУ «ОСШ села Акимовка отдела образования
 по Астраханскому району
 управления образования Акмолинской области»
 Власенко Е.А.

**План
 устранения выявленных нарушений предписания**

№	Содержание работы	Сроки исполнения
1	Демонтаж порога на пути эвакуации будет произведен	01.06.2022 г.
2	Приведение в порядок технической документации на автоматическую пожарную сигнализацию	12.08.2022 г.
3	Приведение в соответствие паспортов на первичные средства пожаротушения (огнетушителей)	05.07.2022 г.
4	Лабораторные испытания огнезащитного состава деревянных конструкций чердачного помещения будут произведены	08.07.2022 г.
5	Проведение с учащимися школы занятий на противопожарную тематику согласно плана	23.05.2022 г.

Директор школы:



Власенко Е.А.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 77/_____

Астраханский с.о.
Место составления

19.09.2022 г.
Время 11:54

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 77 от 05.09.2022 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Исполняющий обязанности начальника РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
ГАЛИМХАНОВ ГУМАР РАФАИЛОВИЧ - Инженер Республиканского государственного учреждения "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района"

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**
Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, АКИМОВКА, САРЫКОЛЬ (УЛИЦА), 128.


5. **Срок проведения проверки** 06.09.2022 - 19.09.2022

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения не выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Акимовка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
---	--	---

7. **Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**



8. **Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи**

ознакомлено *Викторова Е. А. Викова*

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Замечаний нет.

Влад

Приложение на «__» листах

« 19 » 09 2021 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.